MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2020
1º Revisão (14/12/2020)

[1] Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	NUPRR[1]	SGPMR[1]	REGIÃO	REGIÃO	UF	UF	TRANSMISSORA DO SERVIÇO-REDE	TRANSMISSORA DO SERVIÇO-REDE	INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO	TENSÃO (kV)	TENSÃO (kV)	FUNÇÃO TRANSMISSÃO	FUNÇÃO TRANSMISSÃO	DESIGNAÇÃO DO REFORÇO	DESCRIÇÃO DO REFORÇO	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DA OBRA	CLASSIFICAÇÃO DA OBRA	PRAZO (meses após autorização)	PRAZO (meses após autorização)	DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA	DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	COMENTÁRIOS SOBRE ALTERAÇÕES
	ONS PAR 2019-2023 - VOLUME 1b		1000071/2020		Região Sul / Mato Grosso do Sul		SL		ELETROSUL		SE PARNAÍBA/PEIXE		230		LT 230 kV PARNAÍBA/PEIX-CONAISA(SE) S.C.C 3B		A instalação de 1 (Um)pertar de disjuntor 27 Conais 5 (SE/CD). Capacidade e vida remanescente. Capacidade nominal de curto-circuito (kA) - no mínimo 50 kA.		Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica.		TUS V		18		Imediata		06	Solicitação de inclusão na RSS 770/2020, através de Carta Retroaz - CE 459 2020/2020.