

Portaria GM/MME Nº 812, de 26 de setembro de 2024

**Consulta Pública Nº 176 de 27 de setembro de 2024**

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 27/09/2024 | Edição: 188 | Seção: 1 | Página: 84

Órgão: Ministério de Minas e Energia/Gabinete do Ministro

**Assunto:** MINUTA DE PORTARIA NORMATIVA GM/MME Nº , DE DE DE 2024

Art. 7º **Não** serão Habilitados Tecnicamente pela EPE os seguintes empreendimentos:

III - **sistemas** de armazenamento de energia em baterias cuja disponibilidade de **potência total** seja inferior a **30MW** de potência;

**SUGESTÃO:**

Será aceito empreendimento com **sistema** composto de bancos de baterias com potências menores que 30 MW instalados em áreas físicas diversas, de tal forma que o somatório das potências destes bancos de baterias resulte em uma **potência total** igual ou maior que **30MW** de potência do **sistema**.

**MOTIVO DA SUGESTÃO:**

Facilitar a conexão do sistema à rede.

**EXEMPLO:**

Um **sistema** composto de 3 bancos de baterias de 10MW/banco instalados ao lado de 3 subestações em áreas distintas, compreendem um único empreendimento (única outorga) e um único **sistema** de **30MW** de potência.