

No item 3.11 o PDE aponta que o MDI indica como solução de menor custo a localização das termoelétricas flexíveis na região Sul. A partir daí insere a obrigatoriedade de alocá-las na região Sudeste obtendo uma nova solução do MDI. E com essa solução apenas mostra que os critérios de garantia de suprimento continuam sendo respeitados.

No entanto o documento não explicita o valor do custo total dessa alternativa que certamente é mais alto do que a Alternativa de Referência com as térmicas na região Sul. Por esse motivo entendemos a importância do sinal locacional para minimização do custo total geração/transmissão apresentado pelo MDI.