

Barueri, 23 de janeiro de 2015

Excelentíssimo Senhor
Senador Eduardo Braga
Digníssimo Ministro de Estado de Minas e Energia
Brasília - Capital

Senhor Ministro,

Tendo em vista notícias veiculadas pela imprensa sobre alegado corte de energia elétrica comprometendo o funcionamento do Metrô de São Paulo, em especial da "Linha 4", gostaria de apresentar os seguintes esclarecimentos:

Como é de seu conhecimento, no último dia 19 de janeiro, o Sistema Interligado Nacional (SIN) começou, desde o período da manhã, a apresentar uma frequência abaixo de 60 Hz, que é o nível de funcionamento regular da rede elétrica do País.

Por volta das 14 horas a frequência continuou sendo reduzida e, às 14h53, tendo atingido o patamar de 58,9 Hz, foi determinado pelo Operador Nacional do Sistema – ONS que as distribuidoras das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul realizassem corte de carga.

Tal medida teve sucesso para o controle da frequência do sistema elétrico do País de forma que às 15h50 foi possível o religamento de todas as cargas interrompidas e a manutenção do nível de frequência em 60 Hz.


No tocante à alimentação da subestação de energia elétrica da linha 4 do Metrô, informamos que a mesma não foi objeto de corte em nenhum momento, conforme pode ser comprovado observando-se a continuidade da tensão no gráfico do medidor de energia desta subestação (documento anexo).

No exercício do melhor gerenciamento operacional, por duas oportunidades, o Centro de Operações do Sistema da AES Eletropaulo entrou em contato com o Centro de Controle Operacional – CCO da linha 4 do Metrô, para assegurar de que não havia suspensão do fornecimento de energia. Fomos informados de que não houve descontinuidade do fornecimento e que, em razão da baixa frequência do SIN, havia ocorrido a operação da proteção intrínseca ao sistema ferroviário, impedindo a operação dos trens. Referidos contatos encontram-se registrados em gravação à disposição das autoridades.

Importante ainda informar, que encaminhei, em 20 de janeiro último, correspondência ao Governador Geraldo Alkmin esclarecendo a natureza desta interrupção.

Permanecemos à vossa disposição, renovando nossas manifestações de respeito e elevada consideração.

Atenciosamente,



Britaldo Soares
Diretor-Presidente

cc:

Dr. Márcio Pereira Zimmermann
Secretário Executivo do Ministério de Minas e Energia

Dr. Ildo Wilson Grüdner
Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia

Medição Tensão x Demanda

