

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE

Atendimento ao Espírito Santo e São Paulo

Ata de reunião

Local: MME - Brasília – DF

Data: 18 de janeiro de 2005

- 1. Participantes:** MME, ANEEL, ONS, CCPE, FURNAS, CTEEP, AES ELETROPAULO, ESCELSA, ELETROBRÁS (relação em anexo).

2. Pontos discutidos

- **SE Anhanguera e LT Guarulhos-Anhanguera:** a CTEEP informa que está ciente de que um esforço enorme deverá ser feito para realizar no prazo acordado.
- Caberá à ANEEL emitir a autorização, e à CTEEP adotar as providencias necessárias para encaminhamento do processo de implantação das obras.

- **SE Areinha:** foi informado pela ELETROBRÁS que está sendo implementada a instalação, de forma emergencial, do quinto banco de transformadores 345/138kV, 225MVA, na SE Vitória, para o qual FURNAS solicita para a ANEEL a autorização para ampliação da SE Vitória. A nova configuração da SE Areinha prevê a instalação de dois bancos de transformadores de 345/138kV-225MVA, mais unidade reserva, compatível com o padrão da empresa.
- FURNAS informou, também que estará encaminhando a execução dessas obras, para tanto serão necessários os procedimentos usuais para caracterização da emergencialidade e conseqüente processo autorizativo pela ANEEL. Os prazos informados por FURNAS serão de 90 dias para ampliação da subestação Vitória, e de 9 meses para a instalação do primeiro transformador na nova SE Areinha, e 11 meses para a instalação do segundo transformador; os prazos serão contados a partir da autorização da ANEEL.
- Este quinto transformador que está sendo instalado em Vitória, poderá, futuramente, ser instalado em Areinha, quando a terceira unidade for necessária, a ser avaliado pela ESCELSA.
- A Configuração na SE Vitória prevê a instalação de um quinto banco de transformadores utilizando uma unidade reserva monofásica existente na própria subestação, uma unidade a ser transferida da SE Adrianópolis e a terceira da SE Jacarepaguá.
- O ONS deverá enviar até dia 21 de janeiro, sexta-feira, uma nota técnica visando subsidiar o processo para caracterização da emergencialidade e autorização pela ANEEL.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten initials: RSB, JDD

Handwritten initials: Dani, JF

Handwritten initials: JF

Handwritten initials: JF

Handwritten initials: LID, J, J