



Ministério de Minas e Energia

CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico

ATA DA 97ª REUNIÃO (Extraordinária)

Data: 17 de junho de 2011

Horário: 14h30

Local: Sala de Reuniões da SEE do MME – 6º andar - Brasília – DF

Videoconferência: Rio de Janeiro e São Paulo

Participantes: Lista Anexa

1. ABERTURA

A reunião foi aberta pelo Senhor Secretário de Energia Elétrica, Ildo Wilson Grüdtner, agradecendo a presença de todos os membros do Comitê e demais participantes.

2. CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS MÁXIMAS DO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA MACAPÁ

A Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia iniciou a apresentação apontando o desequilíbrio previsto no balanço de demandas máximas do sistema Macapá para o 2º semestre de 2011, indicando insuficiência de geração para o atendimento à demanda prevista.

Com relação às causas para esse desequilíbrio, destaca-se a não contratação pela CEA de 24 MW, que foi autorizada pela Portaria MME 659/2010 para outubro de 2010, fato que não causou déficit naquele ano devido à ocorrência de um cenário hidrológico mais favorável que o estimado pelos estudos e de uma ponta de carga inferior à prevista, bem com a não perda de máquinas. Adicionalmente, houve o crescimento natural da carga, além da incorporação de novos consumidores do Programa Luz para Todos.

Considerando a renovação do Contrato Eletrobrás Eletronorte/SoEnergy de 45 MW, a contratação de 24 MW já autorizada pela Portaria MME 659/2010 e a ocorrência de cenário hidrológico favorável para a UHE Coaracy Nunes, haveria ainda a necessidade de contratação de geração adicional de 23 MW em 2011, para que não ocorra déficit no atendimento à demanda máxima no sistema Macapá.

Em resposta à sugestão do ONS de que se estudasse uma contratação abrangendo também as necessidades de 2012, o Secretário destacou que o montante já está identificado e considerando que existe tempo hábil, a CEA deverá seguir os procedimentos estabelecidos na legislação vigente visando essa contratação.

O ONS teceu considerações a respeito dos cenários hidrológicos considerados no estudo elaborado pelo Grupo de Trabalho constituído pela Eletrobrás Eletronorte, CEA, EPE, MME e Eletrobrás (GTON), se esses seriam os mais adequados, no sentido de que não seria demasiado otimista considerar o cenário favorável como o cenário mais provável.

Em relação ao cenário hidrológico adotado para determinar a necessidade de contratação emergencial, foi informado que o critério utilizado foi o mesmo adotado quando da autorização para a contratação dos 24 MW em 2010.

O CEPEL expressou sua preocupação quanto ao término do Contrato da SoEnergy (45 MW) e se essa geração seria recontratada, ao que o Secretário declarou que essa renovação já possui autorização e está em negociação entre a Eletrobras Eletronorte e a CEA.

Acrescentou ainda que essa contratação emergencial deverá ter validade até a entrada em operação da interligação Tucuruí/Macapá/Manaus, prevista para junho de 2013.

Com relação aos critérios de disponibilidade adotados na elaboração do balanço de demandas máximas, o Secretário esclareceu ao ONS que além de se levar em conta as indisponibilidades para manutenção, também foi considerada a perda da maior máquina.

Deliberação: Considerando o risco de comprometimento do suprimento de energia elétrica ao mercado consumidor da concessionária de distribuição CEA e de ser inviável a realização de procedimento licitatório, o Comitê deliberou pela aprovação da contratação em caráter emergencial da capacidade de geração adicional de 23 MW, por parte da CEA, para instalação no sistema elétrico do Amapá até a primeira semana de outubro de 2011.

3. ASSUNTOS GERAIS

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

LISTA DE PARTICIPANTES

NOME	ÓRGÃO
Ildo Wilson Grüdtner	MME
Paulo Cesar M. Domingues	MME
Romeu Donizete Rufino	ANEEL
Rui Guilherme A. Silva	ANEEL
Flávia Xavier	MME
Marina Bott Gonçalves	MME
Symone C. S. Araújo	MME
Robésio Maciel de Sena	MME
José Manuel David	EPE
Jaine Isensee	EPE
Carla Achão	EPE
Oduvaldo Barroso da Silva	EPE
Gabriel Castro	EPE
Maurício Tolmasquim	EPE
Albert C. G. Melo	CEPEL
Ana Beatriz Barros	ANP
Claudia Rabello	ANP
Darico Pedro Livi	ONS
Gilson Mussi Machado	ONS
Mario Daher	ONS
Hermes J. Chipp	ONS
Luiz Eduardo Barata Ferreira	CCEE
Leonardo Calabro	CCEE