



CONTRIBUIÇÃO DA ABIAPE PARA A CONSULTA PÚBLICA DO MME Nº 080/2019

A Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia (ABIAPE) apresenta suas contribuições à Consulta Pública (CP) nº080/2019 que propõe a revisão dos critérios de garantia de suprimento, conforme sugestões do Relatório “Critérios de Garantia de Suprimento” do GT Modernização do Setor Elétrico.

1. Pontos de atenção

A CP 080 propõe considerar novas métricas de desempenho na estrutura de expansão do sistema, tendo como objetivo o aumento da efetividade da expansão no atendimento a necessidades do mercado/sistema. Todavia, é importante que o plano de expansão resultante busque preservar ao menos dois equilíbrios essenciais para o mercado e para os ciclos de expansão:

- balanço entre expansão e operação, observado por meio da equação $CME=CMO$: essa igualdade, que na visão dos empreendedores assume a forma $CME=PLD$, indica se a decisão de investir é acertada (se o PLD futuro possibilitará a obtenção de receita suficiente para compensar os custos fixos). Note-se que a perspectiva de PLD futuro rege os preços dos contratos de médio prazo no ACL; e
- balanço de energia no curto prazo: alterações na estrutura de expansão do Setor não devem prejudicar o balanço de energia no Mercado de Curto Prazo (MCP). Em outras palavras, é desejável que a expansão busque evitar a criação de sobreoferta na formação de preços do curto prazo, o que resultaria na situação de não recuperação de custos fixos de investimentos já realizados (*missing money*), na redução da credibilidade no mercado de energia e no desestímulo a novos investimentos voltados ao ACL.

2. Métricas e parâmetros

Com relação às métricas propostas, é importante que haja critérios técnicos claros e transparentes para a determinação da demanda por capacidade de provimento de potência e que alternativas à contratação de expansão de geração sejam sempre consideradas, a exemplo da expansão da transmissão e da resposta de demanda, para o que os preços horários são essenciais.

Embora as métricas tenham sido apresentadas e discutidas do ponto de vista conceitual, ainda se faz necessária realização de Consulta Pública sobre seus detalhes e parâmetros, sem os quais é impossível antecipar os efeitos práticos das propostas.