

**CONSULTA PUBLICA MME – CP 075/2019****INTERESSADO: MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA****ASSUNTO: Sistemática Leilão de Energia Nova 2019 A-6**

Com relação ao objeto da Consulta temos os seguintes posicionamentos:

**PONTO 1 – Quanto a contratação integral da UTE Marginal**

Totalmente favorável.

Projetos de UTE tem elevado ganho de escala nas infraestruturas de conexão e suprimento, e o mesmo ocorre em menor proporção com os equipamentos.

Deste modo os projetos não são escaláveis sem perda significativa de competitividade.

**PONTO 2 – Complementar**

1. Considerando-se os requisitos de modulação das plantas de geração térmica, o edital deve incluir requisitos técnicos operativos incluindo-se a eficiência (rendimento) com despachos parciais.
2. O ONS deve elaborar os requisitos mínimos para que as plantas contratadas atendam as necessidades operativas do SIN.
3. Incluir na fórmula paramétrica o índice GCM (Platts) que é aquele que melhor representa o custo SPOT de cargas de GNL na bacia Atlântica, e portanto o mais adequado indexador para a parte flexível do empreendimento de geração de energia elétrica utilizando Gás Natural a partir do GNL importado.
4. O GCM apresenta preço FOB (INCOTERMS).

Atenciosamente

São Paulo-SP, 26 de julho de 2019.

Lalcam-MA Eng Serv Ltda  
Luiz A M Amoroso