

Tabela 2 Valores de perdas para transformadores trifásicos com tensão máxima de 15 kV (faixa D) e Parágrafo único após o Art. 2º e Art. 6º.

O valor correto da perda em vazio para o transformador de potência de 112,5 kVA é de 335 W e quanto ao parágrafo único, tratando-se de níveis de perda máxima, a palavra correta seria superiores e não inferiores tanto para o artigo 2º e artigo 6º.